



RE-2X(St)HQH-CI PIMF / TIMF FE-180 PH120

EN 50288-7


Çok Perli, Bireysel Ve Genel Ekranlı, Çelik Örgü Zırlı, Yangına Dayanıklı Enstrümantasyon Kabloları
300 V-500 V



KULLANIM ALANI

Bu kablolar enstrümantasyon ve kontrol sistemlerinde analog ve dijital sinyal iletiminde kimya ve petrokimya endüstrisi tesislerinde, enerji tesislerinde, doğalgaz ve petrol tesislerinde, vb... yerlerde kullanılırlar. Alçak empedans kaynaklı ortamlarda direkt olarak bağlantı yapılması izin verilmez. Mavi Kılıflı kablolar güvenlik sistem uygulamaları için uygundur. Üzerindeki armür kabloyu mekanik darbelerle karşı korumaktadır. Ayrıca bu kablolar direkt toprak altına gömülerek kullanılabilir. Dahili ve harici uygulamalarda, kuru ve ıslak ortamlar için uygundur.

YAPI



- | | |
|----------------------|--|
| 1-İç İletken | • Elektrolitik bükülü tavlı bakır tel (IEC 60228, Sınıf 2) |
| 2-İzolasyon | 2X • Mika bant üzerine XLPE izolasyon (EN 50290-2-29) |
| 3-Bireysel Ekranlama | PIMF • İkili damarlar PES bant ile sabitlenir, 0,60 mmØ mono kalaylı toprak teli ve AL-PES bant ile ekranlanır. |
| | TIMF • Üçlü damarlar PES bant ile sabitlenir, 0,60 mmØ mono kalaylı toprak teli ve AL-PES bant ile ekranlanır. |
| 4-Öz Oluşturma | • Ekranlanmış perli damarlar katlar halinde bükülür. PES bant ile sabitlenir. |
| 5-Genel Ekranlama | (St) • %100 Örtmeli AL-PES bant ve 0,50 mm ² (7x0,30 mm) kalaylı bükülü toprak teli ile ekranlanır. |
| 6-Ara Kılıf | H • HFFR Kılıf (EN 50290-2-27) |
| 7-Zırlama | Q • Yuvarlak galvanizli çelik tellerden örgü şeklinde zırh |
| 8-Dış Kılıf | H • HFFR Kılıf (EN 50290-2-27), RAL 9005 Siyah, RAL 5015 Mavi veya RAL 7001 Gri |

GENEL ÖZELLİKLER

Alev Geciktirme (Tek Kablo için)	> IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2	Duman Yoğunluğu testi	> IEC 61034-2, EN 61034-2, VDE 0482-1034-2
Alev Geciktirme (Demet Kablo için)	> IEC 60332-3-24, EN 60332-3-24, VDE 0482-332-3-24	İzolasyon Sürekliliği testi (FE-)	> IEC 60331-21, VDE 472 part 814
Alev Parçacıklarının belirlenmesi testi (Alev Damlatmama)	> IEC 60332-1-3, EN 60332-1-3, VDE 0482-332-1-3	Darbe altında izolasyon Sürekliliği Testi (PH)	> EN 50200, VDE 0482-200
Halojen Asit Gaz Testi	> IEC 60754-1, EN 50267-2-1, VDE 0482-267-2-1	Yağa Dayanım	> ICEA S-82-552
Asidik (Korozif) Gaz Testi	> IEC 60754-2, EN 50267-2-2, VDE 0482-267-2-2		

TEKNİK ÖZELLİKLER

	XLPE (2X)	
	Sabit	Hareketli
Çalışma Sıcaklığı (°C)	-30 °C +90 °C	-5 °C +50 °C
Min. Bükme Yarıçapı (mm)	10xD	

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

	300 V						500 V					
	0,5	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5	0,5	0,75	1,0	1,3	1,5	2,5
Kesit (mm ²)	36,8	25,0	18,5	14,2	12,3	7,56	36,8	25,0	18,5	14,2	12,3	7,56
İletken DC Direnci (Ω/km)	≥ 5000						≥ 5000					
İzolasyon Direnci (M.Ω.km)	< 150						< 150					
Kapasite (800 MHz) (pF/m)	500 pF/ 500 m						500 pF/ 500 m					
Kapasite Dengesizliği	25	25	25	40	40	60	25	25	25	40	40	60
L/R Oranı (max.) (µH/Ω)	Max. 300 V						Max. 500 V					
Çalışma Gerilimi	1000						2000					
Test Gerilimi (V ac) 1 dk.												

ALTERNATİF KABLO YAPILARI

İzolasyon	H – Halojensiz
Bireysel Ekranlama	QIMF – Dörtlü bükümlü ekranlı
Ekran Özellikleri	C – Örgü ekranlı, (St)C – AL folyo+Örgü ekranlı, CuB – Bakır şerit ekranlı
Zırh Özellikleri	B – Çift katmanlı çelik veya pirinç alaşım bant, SWA – Galvaniz kaplı yuvarlak çelik tel zırh

DAMAR RENKLERİ

	300 V	500 V